

同集事业部1#双减混合主管更换及除氧器加热管道加装减压阀

采购计划审批表

● 未启动 ● 进行中 ● 完成

采购计划



采购报审



开标议价



采购报告



基础信息

申请人	黄延锐	日期	2022-09-05
申请人公司	厦门海发集团_环保能源公司_同集热电事业部_技术与设备管理部	申请人部门	技术与设备管理部
申请人岗位	副司炉	采购招标小组组长	陈何英
需求部门负责人	徐志渊	采购部门经办人	
相关业务部门	倪俊忠	采购部门负责人	
需求部门分管领导	方桂明	事业部负责人	王志成
采购目录下载		是否以其他方式审核 (例:呈批件、会议纪要等)	☐ 是 ☒ 否

项目信息

项目名称	同集热电1#双减混合主管更换及除氧器加热管道加装减压阀	预估采购金额(万元)	3.50
采购类别	☐ 有限竞争性 ☒ 无限竞争性	采购方式	竞争性谈判_公告邀请
计划发标时间	2022-09-08	计划进场时间	2022-09-30
采购项目是否为年度计划内	☒ 是 ☐ 否		

项目主要要求

1、1#双减减压器自建厂安装使用至今将近20年，近期在巡检中发现双减的主管道下方管壁厚度磨损变薄，存在安全隐患，目前主材已采购，建议择期更换；

2、根据特检院要求，现有除氧器加热管道属于压力管道，需要定期检验。根据《压力管道安全技术监察规程—工业管道》，蒸汽压力低于0.1Mp可不属于压力管道，无需检验；在确保除氧器安全运行的条件下加装减压阀，降低除氧器加热管道的运行压力，使之低于0.1Mp。

序号	单位名称	联系人	联系电话	联系邮箱	推荐理由
1					

采购清单或其他资料上传	预报价.docx (1.42M)	集团审批会议纪要 (金额大于400万)
备注		

审核意见

需求部门负责人意见	同意 徐志渊 2022-08-28 10:59	相关业务部门意见	同意！ 倪俊忠 2022-08-30 08:11
需求部门分管领导意见	同意 方桂明 2022-08-30 08:50	采购部门意见	
事业部负责人意见	同意 王志成 2022-08-30 08:58	总经理意见	同意 宫曙光 2022-09-02 17:31